



**Państwowy Powiatowy  
Inspektor Sanitarny  
w Krośnie**  
ul. Kisielewskiego 12  
38 – 400 Krosno  
tel. 43-219-42  
www.psse.krosno.pl  
PSK. 9020.1.3.2022

|                        |              |
|------------------------|--------------|
| Urząd Miejski w Dukli  |              |
| Wyznił.....            | 01           |
| Wpł.                   | 2022 -02- 17 |
| Ilość załączników..... | -            |
| Podpis.....            | [Signature]  |

## D E C Y Z J A

**Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie** działając na podstawie:

1. art. 4 ust.1 pkt. 1 art. 37 ust.1 Ustawy z dnia 14 marca 1985r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz. U. z 2021r., poz. 195),
2. art. 104 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz. U. z 2021r., poz. 735 z późn.zm.),
3. art.12 ust. 1, ust. 5 Ustawy z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020r., poz. 2028 z późn.zm.),
4. § 3, § 5 § 21 ust. 1 pkt 1, ust. 8 i § 22 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi (Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

po zapoznaniu się z wynikami badań laboratoryjnych próbek wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi za rok 2021r. z Wodociągu Sieciowego Dukła pobranych:

- w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody prowadzonej przez Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową w Dukli Sp. z o.o. Dukła, ul. Parkowa 5 w dniach ; 2021-02-23, 2021-06-08 z punktu pobrania SUW Dukła, ul. Armii Krajowej 1A (sprawozdanie z badań nr 58/DW/HK/A/2021, 58/DW/HK/NA/2021 z dnia 2021-02-26 i 248/DW/HK/A/2021, 248/DW/HK/NA/2021 z dnia 2021-06-11) ; 2021-06-08, 2021-10-19 z punktu pobrania Szkoła Podstawowa w Dukli, ul. Kościuszki (sprawozdanie z badań nr 249/DW/HK/A/2021, 249/DW/HK/NA/2021 z dnia 2021-06-11 i 495/DW/HK/A/2021, 495/DW/HK/NA/2021 z dnia 2021-10-25) - badanie wykonał Oddział Laboratoryjny PSSE w Krośnie,  
 - w ramach urzędowej kontroli: w dniu 2021-10-12 z punktu pobrania MOSiR Dukła, ul. Armii Krajowej 1A (sprawozdanie z badań nr 64/N/HK/A/2021, 64/N/HK/NA/2021 z dnia 2021-10-15 oraz sprawozdanie nr DL.LHK.9052.1.436.2021, kod próbki HK/R/N-846/21 z dnia 2021-11-03) - badania wody wykonał Oddział Laboratoryjny PSSE w Krośnie oraz Dział Laboratoryjny WSSE w Rzeszowie, ul. Wierzbowa 16

stwierdza,

**że woda z Wodociągu Sieciowego Dukła – jest przydatna  
do spożycia przez ludzi**

## U Z A S A D N I E N I E

W ramach nadzoru nad jakością wody prowadzonego przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie oraz w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody realizowanej przez Gospodarkę Komunalną i Mieszkaniową w Dukli Sp. z o.o., ul. Parkowa 5 zostały wykonane badania jakości wody z Wodociągu Dukła z wyznaczonych punktów zgodności. Badania jakości wody prowadzone były zgodnie z zatwierdzonym harmonogramem pobierania próbek na rok 2021r.

Badania próbek wody wykazały, że jakość wody :

- w zakresie wymagań i parametrów mikrobiologicznych określonych w załączniku nr 1 w części A i C woda spełnia wymagania określone do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294),

- w zakresie wykonanych oznaczeń fizykochemicznych woda spełnia wymagania określone w załączniku nr 1 w części B, C i D do Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294).

Zgodnie z § 3 ust.1 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294)

- woda jest zdatna do spożycia, jeżeli jest wolna od mikroorganizmów chorobotwórczych i pasożytów w liczbie stanowiącej potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego, wszelkich substancji w stężeniach stanowiących potencjalne zagrożenie dla zdrowia ludzkiego oraz nie wykazuje właściwości korozyjnych i spełnia wymagania mikrobiologiczne w części A załącznika nr 1 do rozporządzenia, chemiczne określone w części B,C i D określone w załączniku nr 1.

Na podstawie § 5 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 07 grudnia 2017r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi ( Dz. U. z 2017r., poz. 2294) -program monitoringu jakości wody obejmuje wyniki badań jakości wody uzyskane w ramach wewnętrznej kontroli jakości wody przeprowadzonej przez przedsiębiorstwo oraz prowadzonego przez organy państwowej inspekcji sanitarnej nadzoru nad jakością wody- tut. Inspektor Sanitarny stwierdził, że jakość wody spełnia wymagania cyt. rozporządzenia.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie w oparciu o § 21 ust.1, pkt 1, ust. 8 w/w rozporządzenia na podstawie sprawozdań z badań wykonanych w punktach zgodności stwierdza przydatność wody do spożycia oraz informuje właściwego **burmistrza**(wójta, prezydenta miasta) o stwierdzeniu przydatności wody do spożycia z Wodociągu Sieciowego Dukła.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie wydał okresową ocenę jakości wody na podstawie § 22 niniejszego rozporządzenia.

Ustawa z dnia 07 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2020., poz.2028 z późn.zm.) w art. 12 ust. 5 zobowiązuje **burmistrza do informowania mieszkańców o dobrej jakości wody z wodociągu.**

Biorąc pod uwagę stwierdzony stan faktyczny oraz obowiązujące, w tym zakresie przepisy prawa Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Krośnie postanowił orzec jak w sentencji decyzji.


## POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy Stronie wniesienie odwołania do Podkarpackiego Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego za pośrednictwem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krośnie w terminie 14 dni od daty jej doręczenia.

W trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania, Strona może zrzec się prawa do wniesienia odwołania. Skutkiem złożenia oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez wszystkie Strony jest prawomocność i ostateczność decyzji.

Otrzymują:

1. Gospodarka Komunalna i Mieszaniowa w Dukli Sp. z o.o., 38-450 Dukła, ul. Parkowa 5;
2. Burmistrz Gminy Dukła, 38-450 Dukła, ul. Trakt Węgierski 11;
3. Podkarpacki Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny  
35-959 Rzeszów, ul. Wierzbowa 16;
4. A/a.



PAŃSTWOWY POWIATOWY  
INSPEKTOR SANITARNY  
W KROŚNIE  
*Ewa Szybieniecka*  
mgr Ewa Szybieniecka